



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTI il certificato di prova n. 063/B del 28/03/06 emesso dal Laboratorio TE.SI. S.r.l., nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/3166/108 del 08/05/2006 e successivo rinnovo DCPREV Prot. 0007254 del 11/05/2011;

VISTA l'istanza presentata dalla società **UNIVERSO S.r.l. c.c. 096** Via Dei Castani (zona Ind.) 64014 Martinsicuro (TE), per ottenere il rinnovo dell'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**CO2KG5**" a CO2 da 5 kg classe "B" con capacità estinguente "**113 B**";

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

**SI RINNOVA**

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "**CO2KG5**" a CO2 da 5 kg classe "B" con capacità estinguente "**113 B**;

La presente omologazione ha validità fino al 08/05/2021 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
**VISTO: IL DIRIGENTE**  
( Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Sottoscrizione in firma digitale  
**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00					Data Emissione	02/02/2016						
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	5	0	2	0	8	1	1	6	4	9	4



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 ) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **UNIVERSO S.r.l.** Codice Costruttore **096** sita in **Via dei Castani - 64014 Martinsicuro ( TE )** per ottenere il **rinnovo** della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**CO2 Kg 5**" a biossido di carbonio da **5 Kg.** Classe "**B**" capacità estinguente "**113B**";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/3166/153 sott. 108 del 08/05/2006;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

## SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "**CO2 Kg 5**" a biossido di carbonio da **5 Kg.** Classe "**B**" capacità estinguente "**113B**" prodotto dalla società **UNIVERSO S.r.l.**

La presente omologazione ha **validità fino al 08/05/2016** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



IL DIRETTORE CENTRALE  
(DATILO)

E' copia conforme all'originale  
ottenuta mediante riproduzione  
fotostatica



7 8 MAG. 2006

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **UNIVERSO S.r.l.** Codice Costruttore **096** sita in **Via Martin Segura, - 64014 Martinsicuro (TE)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **CO2 KG 5** " a biossido di carbonio da **5 Kg.** capacità estinguente " **113B** ";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e rapporto di prova n° **063-B** del 28/03/2006 emessa dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l. nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **CO2 KG 5** " a biossido di carbonio da **5 Kg.** capacità estinguente " **113B** "; prodotto dalla società **UNIVERSO S.r.l.** Codice Costruttore **096** sita in **Via Martin Segura, - 64014 Martinsicuro (TE)** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA





## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ 3166 /153 sott. 108

Roma, 5 MAR 2006

Alla Soc. UNIVERSO S.r.l.  
Via Martin Segura,  
64014 Martinsicuro (TE)

e, p.c. Laboratorio TE.S.I. S.r.l.  
Via Provinciale Casilina -Sgurgola  
03012 Anagni (FR)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società .  
UNIVERSO S.r.l. denominato " **CO2 KG5** " a biossido di carbonio da 5 kg. con  
capacità estinguente 113B .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio  
indicato in oggetto.

Il Laboratorio TE.S.I. S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire  
all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il  
certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore  
e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)